

Snel handleiding Ventilatie Management Controller VMC^{next}

Regeltechniek voor balansventilatie



Land: NL



© Ned Air bv | 31 augustus 2011
Ver. 0.01

1 Algemeen

Deze *snel handleiding* bevat in verkorte vorm een opsomming van alle in te stellen parameters van de Ventilatie Management Controller VMC^{next} met behulp van de afstandbediening. Raadpleeg voor meer informatie en een uitvoerige beschrijving de complete installatie handleiding VMC^{next}

1.1 Wijzigen Ventilatiestand

Wijzig de ventilatiestand door op de toetst ▼ of ▲ te drukken . In beeld verschijnen een aantal balken. De donkere balken geven de ventilatiestand weer.

1.2 Wijzigen instellingen

Druk op de knop OK Op het display verschijnt :“Voer code in!” en voer de code in.

Wijzig de code door op de toetst ▼ of ▲ te drukken en te bevestigen met de OK toets.

Nu verschijnt het hoofdmenu. Met de ▼ of ▲ toetsen kunt u het menu kiezen wat u wilt instellen en moet u op de toets OK drukken.

Als er binnen 1 minuut geen toets ingedrukt wordt komt het display weer in het beginscherm en moet de code opnieuw ingegeven worden.

In de onderstaande tabellen wordt de menu structuur weergegeven.

Hoofdmenu
Ventilatie
Datum/Tijd
Schakeltijd
Nachtventilatie
Filter
Koeling Water
Koeling CMC
Display

Hoofdmenu	Submenu
Ventilatie	Huidige vent.
	Max Stappen
	Stap 1
	Stap 2
	Stap 3
	Stap 4
	Stap 5
	Stap 6
	Stap 7
	Stap 8
	Stap 9

Hoofdmenu	Submenu
Datum/Tijd	Tijd
	Datum

Hoofdmenu	Submenu
Nachtventilatie	Nachtvent. Mode
	Start tijd
	Stop tijd
	Afvoer snelheid
	Toevoer snelheid

Hoofdmenu	Submenu
Filter	Tijd
	Teller
	Controle via druk
	Setpoint alarm AV
	Setpoint alarm TV

Hoofdmenu	Submenu
Koeling water	Koeling mode
	Vrijg. Binnentemp.
	Inblaastemp.
	Schakeltijd Mode
	Start tijd
	Stop tijd

Hoofdmenu	Submenu
Koeling CMC	Koeling mode
	Vrijg. Binnentemp.
	Inblaastemp.
	Schakeltijd Mode
	Start tijd
	Stop tijd

Hoofdmenu	Submenu
Display	Taal
	Helderheid
	Uniek ID
	Device ID

1.3 Inlogcodes

Er zijn 2 inlogcodes beschikbaar.

1.3.1 Inlogcode gebruiker

Voor de gebruiker is de inlogcode 0002 beschikbaar. Hiermee kan de gebruiker beperkte wijzigingen doorvoeren conform de weergegeven tabellen in deze handleiding.

1.3.2 Inlogcode Installateur

De code voor de installateur is 0023. Hiermee kan de installateur diverse instellingen wijzigen. Meer informatie kunt u terug vinden in de installatiehandleiding.

2 Programmeren middels Laptop

Om volledig toegang te krijgen tot de VMC^{next} kunt u gebruik maken het VMC^{next} software pakket. Deze kunt u downloaden op onze site www.nedair.nl.